

Proszę o ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie przeglądu technicznego urządzeń redukcyjnych stacji redukcyjno - pomiarowej Huty Cynku "Miasteczko Śląskie".

Stacja redukcyjno-pomiarowa posiada następujące parametry:

1. Ciśnienie:

- po I stopniu redukcji p1 – 0,09 MPa
- po II stopniu redukcji p2 – 0,003 MPa

2. Przepływ:

- przepustowość całkowita – 15000 Nm³/h
- przepustowość przy p1 – 10000 Nm³/h
- przepustowość przy p2 – 5000 Nm³/h

3. Wyposażenie:

ciąg redukcyjny I stopnia

- zawór szybkozamykający BM 5/100
- monitor FL-BP/100
- reduktor FL-BP/100
- zawór upustowy VSFL – BP/25

ciąg redukcyjny II stopnia

- zawór szybkozamykający DM 5/80
- monitor FL-BP/80
- reduktor FL-BP/80
- zawór upustowy V/60

Zakres prac:

- wykonanie przeglądów urządzeń i kontroli poprawności działania
- wymiana zużytych elementów (zestawy naprawcze dostarcza HCM)
- wykonanie regulacji urządzeń
- kontrola szczelności instalacji
- sporządzenie protokołów z wykonanych prac

Części zamienne niezbędne do usunięcia ewentualnych usterek wykrytych w trakcie prowadzenia prac, a niemożliwych do przewidzenia w trakcie sporządzania oferty dostarczy wykonawca na koszt zamawiającego, po przedstawieniu i zatwierdzeniu kalkulacji przez zamawiającego.

Ze względu na specyfikę pracy zakładu (ruch ciągły) potencjalny wykonawca musi zapewnić ciągłe dostawy gazu podczas wykonywania przeglądu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac na instalacji gazowej
- przedstawiają referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z koordynatorem prac.

Termin realizacji: podczas postoju technologicznego w miesiącu maju 2019 r. w terminie około 8 dni kalendarzowych.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie udziela:

Pan Marcin Nowak tel. kom. 512 403 452

Pan Andrzej Dulski tel. kom. 509 826 077

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ WODNO-SIEKOWY
KIEROWNIK
Marcin Nowak

GŁÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGETYKI I MECHANICZNYCH


mgr inż. Piotr Wacławek