

ZAKRES REMONTU ROZDZIELNI POD ELEKTROFILTREM SUCHYM

1. Usunięcie luźnych kawałków farb, uzupełnienie ubytków i przygotowanie podłoża pod malowanie w rozdzielniach średniego napięcia w budynku pod elektrofiltrem suchym.
2. Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą przeznaczoną do malowania rozdzielni elektrycznych ca. 650 m² dwie warstwy.

UWAGI:

1. Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
2. Szkło oraz inny materiał uzyskany podczas rozbiórki, należy wywieźć poza teren huty na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczyć dokument potwierdzający utylizację odpadów .
3. Prac odbywać się będą na postoju listopadowym w wyłączonej rozdzielni elektrycznej 6kV w związku z czym należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zachlapaniem znajdujących się tam urządzeń elektrycznych.
4. Czas na realizację zadania wynosić będzie 72 h.
5. Do malowania należy użyć farb:
 - warstwa pierwsza: NoEM Electro Protector
 - warstwa druga: Śnieżka Eko Plus
6. Wykonawca zapewni sobie rusztowania sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec