

Zakres do zapotrzebowania zakupu ~~18.770~~ w zleceniu roboczym ~~980~~

**Remont kolektora dolotowego do osadnika trzykomorowego
wraz z wymianą armatury odcinającej.**

Zakres robót:

1. Demontaż 2 szt. zasuw kanałowych DN 600
2. Naprawa i odbudowa ścian kanału pomiarowego oraz murków przelewowych wykonanych z żelbetu.
3. Zabudowa nowych zasuw kanałowych DN 600 - 2 szt.
4. Zabezpieczenie całości powierzchni konstrukcji betonowych materiałami SIKA
5. Wykonanie podestów roboczych umożliwiających dostęp do otwarcia/zamknięcia zasuw kanałowych.

Uwagi zlecniodawcy:

1. Materiał oraz sprzęt niezbędny do wykonania zadania zabezpieczy zlecniodawca.
2. Niezbędną armaturę dostarczy zlecniodawca.
3. Złom należy przetransportować w miejsce wskazane przez użytkownika obiektu.
4. Gruz oraz inne odpady powstałe podczas prac remontowych zlecniodawca zutylizuje we własnym zakresie.
5. Przed przystąpieniem do konkursu ofert należy dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem remontu.
6. Przed przystąpieniem do prac należy tak zabezpieczyć front robót aby prowadzone prace remontowe nie zakłócały pracy osadnika trzykomorowego (min 1 komora musi pracować) oraz praca osadnika nie zakłócała prac remontowych.
7. Termin wykonania - główny postój PS wrzesień 2020. Szczegóły zostaną ustalone podczas wizji lokalnej.

GLÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGETYCZNO-MECHANICZNYCH


mgr inż. Piotr Wacławek

1/1