

Miasteczko Śląskie, dnia 14 marzec 2022 roku

Prosimy o rozpisanie przetargu do zadania:

„Wykonanie powłoki antykorozyjnej zgarniacza ZS 16 osadnika Dorrea S301 instalacji Neutralizacji ścieków kwaśnych i odtalowania.”

Zakres do zapotrzebowania zakupu nr 27805 ze zlecenia roboczego 1408.

Zgarniacz wykonany ze stali S235JR obecnie w wykonaniu warsztatowym.

Łączna powierzchnia malowania ok 65 m².

Łączna masa wynosi ok 2 tony

Długość najdłuższego elementu 7,5m

Zakres prac:

1. Przygotowanie powierzchni krawędzi, spoin i innych obszarów z wadami powierzchni według normy PE-EN ISO 8501-3 do stopnia P3 bardzo dokładne przygotowanie.
2. Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia czystości Sa 2 ½ zgodnie z normą PE-EN ISO 8501-1,2. Profil chropowatości około 75µm. Stosować ścierniwo ostro krawędziowe.
3. Klasa czystości podłoża na zapylenie EN-ISO 8502-3
4. Nałożenie dwóch warstw kompozytu Belzona 5811, każda o grubości warstwy około 250µm.
5. Łączna grubość systemu powłokowego Belzona 5811 powinna się mieścić w granicy min 400 do 600µm.
6. Badanie grubości powłoki na sucho według EN-ISO 19840
7. Nadzór techniczny ze strony Inspektora Nadzoru Powłok Malarskich potwierdzony protokołem technicznym wykonanych prac oraz przeprowadzonych inspekcji.

1. **Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej.**
2. **Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania zabezpieczyć zleceniobiorca.**
3. **Transport z oraz do HCM po stronie zleceniobiorcy**
4. **Warunki i forma płatności.**
5. **Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.**
6. **Termin realizacji: kwiecień - maj 2022**

Koordinator techniczny:

Jan MUREK tel. 506-391-661

Marcin NOWAK tel. 512-403-452

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ WODNO-ŚCIEKOWY
KIEROWNIK
Marcin Nowak

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
GŁÓWNY INŻYNIER
ds. ENERGO-MECHANICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Mazur