

Zakres prac – pozycja remontowa PSK-01-U-01 - PSK-01-U-31

Przegląd wyposażenia elektrofiltra suchego i mokrego wraz z przygotowaniem obiektu do prac czyszczeniowych podczas postoju w miesiącu marcu 2023

Zakres prac obejmuje:

1. Przegląd wyposażenia elektrofiltra suchego i mokrego wraz z przygotowaniem obiektu do prac czyszczeniowych zgodnie z załączonym zakresem.

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji zadania. Wizje lokalne indywidualnie umawiać z koordynatorami prac.

Termin składania ofert do 15.02.2023

Przewidywany termin wykonania zadania: 7 – 9 marca 2023 (9 marca – start wydziału na II zmianie). Termin wykonania prac może ulec zmianie.

W ofercie należy wycenić każdą z robót osobno (z rozbiem na poszczególne pozycje cenotwórcze) – warunek bezwzględny.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od części zakresu prac w ujęciu tematycznym i ilościowym.

Zastrzegamy sobie prawo do negocjowania warunków zamówienia i zlecenia prac na podstawie roboczogodzin.

Kontakt:

Zbigniew Kołaczek tel. 512 403 423

Jakub Hajda tel. 502 590 953

Huta Cynku „Miąsteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda

Huta Cynku „Miąsteczko Śląskie” S.A.
GŁÓWNY INŻYNIER
ds. ENERGO-MECHANICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Mazur

Kod obiektu	Nazwa urządzenia /obiektu/- opis	Nr rysunku	Ciężar	Uwagi
PSK-01-U-26	ELEKTROFILTR SUCHY typu BS-672/H-19/6/3x9/0,3	B2-03562	128419 kg	
	- PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ELEKTROD ZBIORCZYCH I ULOTOWYCH komory 7			
	- PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ELEKTROD ZBIORCZYCH I ULOTOWYCH komory 8			
	- REMONT KONSTRUKCJI SIT WLOTOWYCH			
	STRZEPYWACZY SIT DYFUZORA		4 kpl.	
	- REMONT			
	- WYMIANA			
	ZESPÓŁ STRZEPYWACZY /MŁOTKÓW I KOWADEŁEK/ EZ, EU I SIT WLOTOWYCH			wg potrzeb
	- REGULACJA			
	- WYMIANA			
- WYMIANA IZOLATORÓW WSPORCZYCH I PRZELOTOWYCH		wg potrzeb		
- REGULACJA USTAWIENIA RAM ELEKTROD ULOTOWYCH		podać cenę za ustawienie 1 pola / wg potrzeb		
- REMONT ŚCIAN ELEKTROFILTRA, DYFUZORÓW I KONFUZORÓW - rusztowanie , odizolowanie i zaizolowanie po spawaniu		500 kg	wg potrzeb	
STOŻEK HYDROTRANSPORTU				
- INSTALACJI POWIETRZA- demontaż do czyszczenia, wymiana zaworów zwrotnych, odpowietrzających, montaż po czyszczeniu		1 kpl		
PSK-01-U-31	ELEKTROFILTR MOKRY II STOPNIA	A2-03190		
	WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE KOMÓR			
	- REMONT WYPOSAŻENIA KOMORY- PRZEGLĄD I LUTOWANIE UBYTKÓW W POWŁOCE OŁOWIANEJ- 4, 5, 6			
	- REMONT / KONSERWACJA PROWADNIC ELEKTROD ZBIORCZYCH			
	- ROZKRECENIE POKRYW KOMÓR I WŁAZÓW- prace przygotowawcze do czyszczeń remontu głównego			
ZAMKNIĘCIA OLEJOWE				
- WYMIANA GÓRNEGO ZAMKNIĘCIA OLEJOWEGO KOMORY szt. 1	FS 1259	2440kg/szt	wg potrzeb	

Huta Cynku „Mieścisko Ślaskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda

Huta Cynku „Mieścisko Ślaskie” S.A.
GŁÓWNY INŻYNIER
ds. ENERGO-MECHANICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Mazur