

Zakres remontu

Dotyczy: Remont konstrukcji stalowych podestów roboczych na hali ługowni

W skład zakresu remontu wchodzi:

1. Wymiana konstrukcji stalowych o masie ca. 300 kg
2. Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystości Sa 2 ½ o pow. ca. 200 m²
3. Malowanie konstrukcji stalowych farbami do klasy zabezpieczenia C-5I o pow. ca 200 m²
4. Dostawa i montaż wykonanie tacy na odcieki o wymiarach 1,5 x 1,5 m o pow. ca 3,5 m²
5. Dostawa i montaż rury PP SDR 11 o średnicy fi 100 o długości ca. 15 mb

Uwagi:

1. Nowa powłoka malarska powinna stanowić zabezpieczenie dla klasy korozyjności środowiska C-5. Zabezpieczenie należy wykonać produktami firmy SIGMA COVER;
 - a. SIGMAZINC 109HC – szary – grubość powłoki 120 µm
 - b. SIGMACOVER 456 – biały - grubość powłoki 120 µm
 - c. SIGMADUR 520 – szary - grubość powłoki 60 µm
2. Do wymiany należy przewidzieć stal klasy S235JR.
3. Prace odbywać się będą na czynnym zakładzie.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
5. Oferta powinna zawierać tabelę elementów cenotwórczych.
6. W cenie należy ująć wszelką konieczną do wykonania obróbkę stali taką jak: cięcie, szlifowanie, frezowanie, spawanie itp.
7. W cenie należy ująć pracę niezbędnych dźwigów, podnośników lub rusztowań.
8. Remont belek stropowych będzie odbywać się na wysokości 770 cm n.p.t. – w cenie należy ująć pracę rusztowań.
9. Cały złom pocięty na kawałki nie dłuższe niż dwa metry należy przewieźć na zakładowe składowisko złomu wskazane przez Inwestora.
10. Taca na ocieki musi być wykonana z tworzywa PP o grubości min. 5mm i z brzegami o wysokości min 10 cm. Tacę należy podłączyć połączeniem skręcanym do rury kanalizacyjnej.
11. W cenie montażu rury kanalizacyjnej należy uwzględnić 3 połączenia skręcane oraz system zawiesi nie rzadszy niż 1 m.

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

