

Zakres do zapotrzebowania zakupu 37147 w zleceniu roboczym 1853

**Przeгляд, czyszczenie oraz wymiana części eksploatacyjnych filtra OLIVERA PS w czasie głównego postoju technologicznego HCM w 2024 roku**

Zakres prac:

1. Demontaż zaworu sterującego:
  - a. czyszczenie
  - b. przegląd
2. Demontaż 20 szt. paneli filtracyjnych FTV 2620(25.300)-01.00-00.00-R od strony zaworu sterującego:
  - a. czyszczenie kanałów powietrznych
  - b. czyszczenie kanałów służących do podtrzymywania tkaniny filtracyjnej.
3. Wymiana płytki eksploatacyjnej FTV2620(25-3000)-03.00-00.00.R.
4. Montaż zaworu sterującego.
5. Montaż paneli filtracyjnych.
6. Demontaż zgarniacza.
7. Szlifowanie skrobaka na zgarniaczu w celu wyrównania krawędzi.
8. Wyprofilowanie zgarniacza celem złagodzenia kąta między zgarniaczem a taśmą.
9. Wymiana fartucha przy zgarniaczu..
10. Montaż zgarniacza.
11. Mieszadło w wannie pod filtrem:

Przeгляд, czyszczenie oraz wymiana tulei ślizgowych:

  - a. QFM-5055-50 – szt.4.
  - b. QFM-7075-50 – szt.2.
  - c. tuleje mosiężne należy wykonać z odtworzenia po rozebraniu mieszadła.

Informacje ogólne:

1. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  
Pan Tomasz Kałmuk tel. 512 403 472  
Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót.
3. Do oferty należy załączyć oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
4. Termin wykonania robót:  
Postój główny HCM – czerwiec 2024 roku  
Dokładny termin zostanie ustalony przed podpisaniem zamówienia.
5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
6. Materiały eksploatacyjne (panele filtracyjne, płytka eksploatacyjna, tuleje ślizgowe QFM-5055-50, QFM-7075-50 ) do wykonania zadania dostarczy zleceniodawca.
7. Materiały pomocnicze (śruby, podkładki, nakrętki, uszczelki) do wykonania zadania dostarczy zleceniobiorca.
8. W ofercie należy podać cenę za cały zakres przedstawionych robót.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  
WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  
**KIEROWNIK**  
  
inż. Marcin Nowak