

**Zakres do zapotrzebowania zakupu nr 38281 w zleceniu roboczym 1784**

**Wykonanie renowacji stalowego rurociągu wodnego o średnicy 500 mm i długości 240m**


Opis zadania:

1. Wykonanie wykopów (min 2 szt.) o głębokości do 2,5 m w miejscach połączenia nowego rurociągu.
2. Ułożenie nowej instalacji PE w istniejącej instalacji stalowej DN 500 - proponowane rury PE HD 100 DN 400x23,7mm
3. Wykonanie odpowiednich połączeń rury PE z istniejącą rurą PE HD 100 DN 400x23,7mm.
4. Zasypanie wykopów i przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Uwagi:

1. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  
Pan Jan Murek tel. 506 391 661  
Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452
2. Firma przystępująca do konkursu ofert przedstawi referencje z wykonania podobnych robót.
3. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem robót.
4. Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadania zabezpieczy zleceniobiorca. zadania.
5. Przed odbiorem końcowym zleceniobiorca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem instalacji wody pitnej.
6. Ze względu na prowadzenie prac ziemnych na terenie nie będącym własnością HCM zleceniobiorca określi powierzchnię uszkodzenia nawierzchni gruntu.

Termin realizacji: czerwiec 2024 (7 dni kalendarzowych)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  
WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  
KIEROWNIK  
  
inż. Marcin Nowak