

Miasteczko Śląskie, dnia 6.02.2026 r.

**Zadanie: Zaprojektowanie i remont układu SZR na rozdzielni ST 41.11 500 V i 400 V**

Pytanie i odpowiedź

W związku z przygotowaniem oferty w postępowaniu pn. „**Zaprojektowanie i remont układu SZR na rozdzielni ST 41.11 – 500 V i 400 V**”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego dotyczących zakresu opracowań przewidzianych w Etapie I.

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, w ramach Etapu I Zamawiający wskazuje m.in.:

**pkt 1** – „Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej rozdzielni ST 41.11 (500 V oraz 400 V) wraz z układami: sygnalizacji, teletechniki i monitorowania zdalnego”,

**pkt 9** – „Wykonanie pełnej dokumentacji rozdzielni 500 V i 400 V ujmującej remontowane pola”.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje:

- wykonania inwentaryzacji **wyłącznie w zakresie przedmiotowej modernizacji,**
- wykonania pełnej dokumentacji **zrealizowanej modernizacji.**

**Wykonanie inwentaryzacji i pełnej dokumentacji technicznej całej rozdzielni przekraczałoby normy czasowe określone w postępowaniu.**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie powyższego rozumienia zapisów, celem prawidłowego i jednolitego przygotowania ofert przez wszystkich Wykonawców.

Pkt 1 - przed wykonaniem projektu wykonawczego, należy wykonać inwentaryzację tego co jest (spis z natury) i wykonanie dokumentacji do tego - informacje te są niezbędne do wykonania pkt 9. - nie posiadamy pełnej dokumentacji

Pkt 9 - wykonanie dokumentacji powykonawczej z zmodernizowanym układem SZR i stanem aktualnym pozostałych obwodów siłowych, sygnalizacji, teletechniki i monitorowania zdalnego